

Сопроводительный паспорт

№ 524-16i от 03.06.2016г

Наименование продукции	Углеродная сетка FibArm Grid HS 600/1000
Артикул	Сва-93016i
Состав пропитки	Стирол-бутадиеновая композиция
Номер партии	524-16i
Количество метров в партии, м	1337,8
Количество упаковочных единиц, шт.	27
Номера единиц продукции	1 – 27
Дата изготовления	Май – июнь 2016г.

Характеристика продукции

№	Наименование параметров	Результаты испытаний
1	Ширина сетки, мм	1000
2	Поверхностная плотность сетки (сухой), г/м ²	560
3	Поверхностная плотность сетки (пропитанной), г/м ²	723
4	Нанос композиции, %	22,6
3	Размер ячейки, мм	10×20
4	Разрывная прочность сетки (сухой), по основе, МПа	2914
5	Разрывная прочность сетки (сухой), по утку, МПа	2825

Ведущий технолог

А.А. Шумаков

Зам. директора по качеству / Начальник ОТК

Е.В. Шершукова

