

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00261
(номер сертификата соответствия)028367
(учетный номер бланка)**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Препрег – Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег – Современные Композиционные Материалы»). Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8. ОГРН 11097746268234, Тел. +7 (495) 984-22-24 факс +7 (495) 984-22-25 info@prepreg-acm.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Препрег – Современные Композиционные Материалы» (АО «Препрег – Современные Композиционные Материалы»). Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8. ОГРН 11097746268234, Тел. +7 (495) 984-22-24 факс +7 (495) 984-22-25 info@prepreg-acm.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное марки Wall-gal ОКМ-1 по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017, при толщине сухого слоя 1,3 мм и расходе не менее 3,2 кг/м² (без учета потерь), нанесенное на монолитную железобетонную конструкцию (плиту), усиленные углеволокном (система внешнего армирования из углеволокна FibARM (Россия) по ТУ 1916-018-61664550-2013, СТО 34877944-001-2018), нанесенные по ТУ 20.30.11-007-34877944-2017, СТО 34877944-001-2018, имеет огнезащитную эффективность по отношению к системе усиления не менее 120 мину при предельном состоянии, сопряжённым с достижением температуры на поверхности усиления +90°С. Серийный выпуск.

код ОКПД2

20.30.11

код ТНВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО-10 ОЖБК КУ «Огнезащита железобетонных несущих и ограждающих конструкций, усиленных углепластиковыми системами. Метод определения пределов огнестойкости строительных конструкций, усиленных углепластиковыми системами и огнезащитной эффективности средств огнезащиты». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 71Д-18 от 04.06.2018 г. ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» № RU.МСК.009.005.СМ.11072 от 29.05.2017 по 28.05.2021 г., выдан ОС «Современные Стандарты Качества», рег. № РОСС RU.3707.04ЮАЕ0.

Срок действия сертификата соответствия с 14.06.2018 по 13.06.2021

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

